แบบตัดต่อท่อ พีวีซี และท่อเหล็ก


วาล์วน้ำ1" 2" 3" 4"
ยูเนียน 1" 2" 3" 4"
ยูเนียน 1" 2" 3" 4"
ข้องอ 90 องศา 1" 2" 3" 4"
ท่อ 1" 2" 3" 4"
0.50
ท่อเหล็ก 1" 2" 3" 4"

แบบการติดตั้งวาล์วน้ำ ในกรณีท่อเหล็ก

หมายเหตุ

ความสูงของระดับท่อที่ต่อพ้นพื้นดินสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่


วาล์วน้ำ1" 2" 3" 4"
ข้องอ 90 องศา pvc 1" 2" 3" 4"
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
0.50
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"

แบบการติดตั้งวาล์วน้ำ พีวีซี

หมายเหตุ

ความสูงของระดับท่อที่ต่อพ้นพื้นดินสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่


▽ระดับดิน
ถมดินให้เท่า
ระดับดินเดิม
ระดับดินขุด
0.50x0.30 ม.
ท่อ
ข้อต่อ
ระดับก้นหลุม

1.แบบการวางท่อทั่วไป


ท่อ GS 1" 2" 3" 4"
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
ข้อต่อเกลียวนอก pvc 1" 2" 3" 4"
ท่อ GS 1" 2" 3" 4"

2.แบบการต่อท่อGS กับท่อ pvc 1" 2" 3" 4"


ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
หัวอุด pvc 1" 2" 3" 4"

3.แบบการต่อหัวอุด PVC


ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
ข้อลด PVC

4.แบบการตอข้อลด PVC


ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
ข้องอ 90 องศา pvc 1" 2" 3" 4"
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"

5.แบบการต่อข้องอ 90 องศา PVC


ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
สามทางpvc 1" 2" 3" 4"
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"

6.แบบการต่อสามทาง PVC


ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
สามทางลด pvc
ท่อ pvc

7.แบบการต่อสามทางลด PVC


แอร์วาล์ว 1" 2" 3" 4"
ข้องอ 90 องศา pvc 1" 2" 3" 4"
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"
0.50
ท่อ pvc 1" 2" 3" 4"

แบบการติดตั้งแอร์วาล์ว

หมายเหตุ

ความสูงของระดับท่อที่ต่อพ้นพื้นดินสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
ในกรณีที่เป็นการเดินท่อระบบส่งน้ำดิบไม่ต้องใส่
แอร์วาล์ว

แบบ การวางท่อประปา
/ท่อสูบน้ำดิบ/และท่อจ่าย
น้ำประปา

สถานที่

ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ

....
นายณัฐวุธ รัตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

....
นายสมบัติ รักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

....
นายสมบัติ รักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อนุมัติ

....
นายนิทัศน์ ลูกอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แบบแสดง
รูปการตัดท่อวางท่อประปา

มาตราส่วน :

วันที่ :

แบบเลขที่ : ๔๔/๒๕๖๕