

แปลนขุดบ่อน้ำตื้น



รูปตัดบ่อน้ำตื้น

หมายเหตุ

แบบขุดบ่อน้ำตื้น ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดดิน พร้อมลงลองปูน โดยใช้ลองปูนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 2 แถว ๆละ 9 ลูก พร้อมทำการ เจาะลองปูนแล้วใช้ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว ต่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปเข้าบ่อน้ำตื้นอีกบ่อได้ เมื่อทำการขุดจนได้ระดับแล้วให้ผู้รับจ้างเหลือลองปูนไว้บนพื้นดินเดิม 1 ลูก แล้วทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รัดรอบบ่อน้ำตื้น หนา 0.10 เมตร ระยะห่างจากขอบปูนจนถึงลองปูน อย่างน้อยข้างล่ะ 050 เมตร ทั้งสี่ด้าน ในส่วนฝาลองปูนให้ผู้รับจ้างดำเนินการใช้ฝาลองปูนชนิด ฝาทึบ 1 ฝา และฝาปิดลองปูนชนิดมีรูกลาง 1 ฝา แล้วทำการหย่อนปั๊มน้ำซับเมิสลงในบ่อที่มีน้ำเยอะที่สุด พร้อมทำการต่อระบบไฟฟ้าและระบบท่อสูบน้ำดิบขึ้นแทงค์ให้เรียบร้อย

แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านั้น รายการอื่นใดที่ไม่ปรากฏในแบบแต่มีความจำเป็นต้องใช้และอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ กับองค์กรได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แบบ บ่อน้ำตื้น

สถานที่ บ้านท่ากระทุ่ม
หมู่ที่ ๑ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ
นายณัฐวุธ รัตน์ปา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
นายสมบัติ รักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายสมบัติ รักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อนุมัติ
นายนิทัศน์ ลูกอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แบบแสดง
แปลน/รูปตัด/รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน :

วันที่ :

แบบเลขที่ :